



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Котласский территориальный отдел

Ул. Невского, д.35, г.Котлас, Архангельская область, 165300, тел./факс (81837) 5-21-27, E e-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru, www.29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.04.2024 № 45/263**

г. Котлас, ул. Невского, д.35 Архангельская область
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Котласского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Волянской Ольгой Вадимовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического мероприятия: профилактический визит в соответствии с
пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля».

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении профилактического визита от 04.03.2024 № 04/263 в
отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального
округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ
«Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса
фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский
район, деревня Окуловская, д. 18А, Акт от 17.04.2024 № 04/263,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, ч. 3 ст. 39);

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (п.п. 1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13,

2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 1.9, 2.3.1, 2.4.6.2, 3.4.3, 3.4.10, 3.4.11, 2.4.14, 2.9.6, 2.9.7, 3.7.2, 3.8.1);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях», таблицы 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания»), а именно:

1) В нарушение требований п.п. 1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 1.9, 2.3.1, 2.4.6.2, 2.4.14, 2.9.6, 2.9.7, 3.7.2, 3.8.1 СП 2.4.3648–2020, таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (пришкольный интернат – предоставление мест временного проживания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 17Б, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в д. Окуловская здание, где осуществляет деятельность интернат школы не оборудовано нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы не обеспечена установка водонагревающих устройств; не обеспечены условия соблюдения личной гигиены - не обеспечено предоставление возможности помывки в душе ежедневно, не обеспечены помывочные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней воспитанниками, временно, проживающих, - не обеспечено минимальное количество помещений, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта с круглосуточным пребыванием, поскольку, помещения: душевые (для мальчиков, для девочек), комнаты гигиены для девушек, - не предусмотрены; холодным и горячим водоснабжением не обеспечены умывальная, а также туалеты (для мальчиков и девочек); не обеспечена установка санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаз не предусмотрен, в умывальной зоне раковина-умывальник не предусмотрена; место для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения.

2) В нарушение требований п.п. 1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 1.9, 2.3.1, 2.4.6.2, 3.4.3, 3.4.10, 3.4.11 СП 2.4.3648–2020, таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, в детской образовательной организации Пинежская школа МБОУ «Выйская СОШ» (основная школа 1-9 классы и подготовительная группа кратковременного пребывания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Осяткино, ул. Центральная, д. 27, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Осяткино не обеспечено оборудование здания Пинежская школа нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы не обеспечена установка водонагревающих устройств; холодным и горячим водоснабжением не обеспечены умывальная в помещении для занятий подготовительной группы и умывальная школы, а также туалеты (для мальчиков и девочек), не обеспечена установка санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне

унитаз не предусмотрен, в умывальной зоне раковина-умывальник не предусмотрена; место для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения; дополнительные помещения для занятий с детьми (зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, а также иные помещения: пищеблок, выделение служебного туалета (кабины) для персонала, помещений служебно-бытового назначения для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря, - не предусмотрены; не обеспечены условия для организации питания.

3) В нарушение требований п.п. 1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 1.9, 2.3.1, 2.4.6.2, 3.4.3, 3.4.10, 3.4.11 СП 2.4.3648–2020, таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, в детской образовательной организации Северная школа МБОУ «Выйская СОШ» (начальная школа 1-4 классы и подготовительная группа кратковременного пребывания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Северный, ул. Центральная, д. 2а, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Северный не обеспечено оборудование здание Северная школа нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы не обеспечена установка водонагревающих устройств; холодным и горячим водоснабжением не обеспечены умывальная в помещении для занятий подготовительной группы и умывальная школы, а также туалеты (для мальчиков и девочек), не обеспечена установка санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаз не предусмотрен, в умывальной зоне раковина-умывальник не предусмотрена; место для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения; дополнительные помещения для занятий с детьми (зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, а также иные помещения: пищеблок, выделение служебного туалета (кабины) для персонала, помещений служебно-бытового назначения для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря, - не предусмотрены; не обеспечены условия для организации питания.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Окуловская, д. 18А,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

1) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (пришкольный интернат – предоставление мест временного проживания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д. 17Б, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в д. Окуловская здание, где осуществляет деятельность интернат школы оборудовать нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы обеспечить установку водонагревающих устройств; обеспечить условия соблюдения личной гигиены - обеспечить предоставление возможности помывки в душе ежедневно, обеспечить помывочные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней воспитанниками, временно, проживающих, - обеспечить минимальное количество помещений, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта с круглосуточным пребыванием, предусмотреть помещения: душевые (для мальчиков, для девочек), комнаты гигиены для девушек; обеспечить холодным и горячим водоснабжением умывальную, а также туалеты (для мальчиков и девочек); обеспечить установку санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаза, в умывальной зоне раковина-умывальник; место/помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов оборудовать поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения.

2) в детской образовательной организации Пинежская школа МБОУ «Выйская СОШ» (основная школа 1-9 классы и подготовительная группа кратковременного пребывания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Осяткино, ул. Центральная, д. 27, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Осяткино обеспечить оборудование здания Пинежская школа нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы обеспечить установку водонагревающих устройств; холодным и горячим водоснабжением обеспечить умывальную в помещении для занятий подготовительной группы и умывальную школы, а также туалеты (для мальчиков и девочек); обеспечить установку санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаза, в умывальной зоне раковина-умывальник; место/помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов оборудовать поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения; обеспечить условия/возможность для организации горячего питания при нахождении детей и молодежи на объекте более 4 часов.

3) в детской образовательной организации Северная школа МБОУ «Выйская СОШ» (начальная школа 1-4 классы и подготовительная группа кратковременного пребывания) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Северный, ул. Центральная, д. 2а, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Северный обеспечить оборудование здание Северная школа нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы обеспечить установку водонагревающих устройств; холодным и горячим водоснабжением обеспечить умывальную в помещении для занятий подготовительной группы и умывальную школы, а также туалеты (для мальчиков и девочек);

обеспечить установку санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаз, в умывальной зоне раковина-умывальник; место/помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов оборудовать поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения; обеспечить условия/возможность для организации горячего питания при нахождении детей и молодежи на объекте более 4 часов.

В срок до «11» марта 2026 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Окуловская, д. 18А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Котласского территориального
отдела



О. В. Волянская

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: